

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ P=1,6 МПа. КОНТРАЙКИ Основные размеры Pipe steel connections with cylindrical thread for pipelines P=1,6 MPa. Lock-nuts. Basic dimensions	ГОСТ 8968-75 Взамен ГОСТ 8968-59
--	---


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1679

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175 °С и давлении P=1,6 МПа.

2. Основные размеры контргаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Условный проход D_y , мм	Резьба d	H	S	D	Масса без покрытия, кг
		мм			
8	1/4" трубы	6	22	22,4	0,014
10	3/8" трубы	6	27	31,2	0,021
15	1/2" трубы	8	32	36,9	0,037
20	3/4" трубы	9	36	41,6	0,044
25	1" трубы	10	46	53,1	0,076
32	1 1/4" трубы	10	55	63,5	0,105
40	1 1/2" трубы	10	60	69,4	0,113
50	2" трубы	10	75	68,5	0,174

(65)	2 1/4 " трубы	12	95	110,0	0,334
(80)	3" трубы	12	105	121,0	0,347
(100)	4" трубы	14	135	156,0	0,660

Примечания:

1. Контргайки с D_y, указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя.
2. Отклонения размера S - по ГОСТ 6424-73.

Примеры условных обозначений

Контргайки без покрытия с D_y=40 мм:

Контргайка 40 ГОСТ 8968-75

То же, с цинковым покрытием:

Контргайка 40-Ц ГОСТ 8968-75

3. Контргайки изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75.